

Obec Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec 29
02334 Kysucký Lieskovec
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žilina

7652/77/2020-2720
3/2020/770190103

IŽP ZA

24. 08. 2020

Vec

Obec Kysucký Lieskovec, žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - vyjadrenie

Elektronickou poštou doručenou na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) dňa 17.08.2020, ste požiadali o povolenie na zmenu skladby krycej a rekultivačnej vrstvy na stavbe „Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Kysucký Lieskovec II. etapa“, podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec – Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa – zmena stavby pred dokončením“ z augusta 2020, ktorú vypracoval projektant Ing. Ján Janec –MMJ, Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica ktorá spočíva vo výmene:

- 1.) odplyňovacej a drenážnej vrstvy zo štrku, ktoré chcete nahradiť umelou drenážnou vrstvou Secudrain 131 C WD 401 131 C,
- 2.) tesnenia z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm, ktoré chcete nahradiť geosyntetickou minerálnou tesniacou rohožou Eurobent 4 000/300/300.

Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu stavby pred dokončením, pre ktorú inšpekcia vydala stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. 4344-25951/2010/ Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010 a následne povolenie na zmenu stavby pred dokončením č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017 podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“.

Zmenu tesnenia z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm za tesnenie geosyntetickou minerálnou rohožou projektant zdôvodnil tým, že v okolí skládky odpadov sa nenachádza žiadna vhodná zemina, ktorá by sa mohla použiť na zhotovenie tesniacej vrstvy.

Vyjadrenie inšpekcie:

S realizáciou navrhovanej zmeny zloženia odplyňovacej, drenážnej a tesniacej vrstvy súhlasíme. Inšpekcia odsúhlasí uvedenú zmenu stavby v zlučenom kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona spolu so zmenu stavby pred dokončením v súlade s podmienkou č. 28 stavebného povolenia.